



TD TillgänglighetsDatabasen

**Västra Götalandsregionen
- Funktionshindersrörelsen**

TD:s syfte är att

- **Förbättra tillgänglighetsinformationen**
- **Förstärka konsumentmakten**
- **Göra hinder synliga för ansvariga**
- **Motivera åtgärder**
- **Följa upp, beskriva graden av tillgänglighet och skapa förutsättningar för öppna jämförelser**

Vinster

Alla användare	Kan jag besöka platsen eller inte Förberedelse inför besöket
Offentlig sektor	Möjligt att ge service till alla (ökad mångfald) Verktyg för att vidta åtgärder
Näringsliv	Ökad försäljning Fler kunder
Fastighetsägare	Verktyg för att vidta åtgärder
Politiker	Riktlinjer och uppföljning för att fatta välgrundade beslut
Offentlig upphandling	Verktyg för offentlig upphandling Nya innovationer

TD bygger på

Svensk lagstiftning

- PBL (Plan- och byggnadslagen)
- BBR (Boverkets byggregler)
- HIN2 (Enkelt avhjälpna hinder)
- ALM2 (Allmänna platser)

Västra Götalandsregionens riktlinjer


- Personer med funktionsnedsättningar
 - egna erfarenheter
 - behov av information
- Verksamhetens förutsättningar





Välj vad ni vill ha information om genom att kryssa i en eller flera rutor nedan.

 Svårt att höra  Svårt att se  Svårt att röra sig

 Svårt att tala vissa ämnen  Svårt att bearbeta, tolka och förmedla information

"Uppmärksamma" informerar om det som eventuellt kan vara en svårighet på besöksmålet. "Tillgängligt" informerar om vad som är en god tillgänglighet på besöksmålet.

Vad bör uppmärksammas Vad är tillgängligt

Uppdaterad: 2011-11-28 11:57

[Visa vald information](#)

Universeum

Södra Vägen 50
41254 Göteborg
031-3356450
www.universeum.se
[Visa på karta](#)

- Handikapparkering, gångväg till entré och entré
- Reception
- Butik
- Café/restaurang
- Utemiljö

START: Diagonalen och Polarklimat, plan 5

- Passage till utställningsrum från reception
- Utställningsrum

Vattnets väg, plan 5-4

- Utställningsrum
- Toaletter

TD är idag den enda databas i Sverige som erbjuder information till medborgare om tillgänglighet i allt från fiskeplatser, gästhamnar, bibliotek, förskolor, hotell, sjukhus, vandringsleder, nöjesparker till campingplatser, livsmedelsbutiker, kyrkogårdar, sporthallar och konserthus.

- Handikapptoilet

Toaletterna finns bakom kassadiskarna. Dörren till handikapptoiletten har dörrstängare, och kan vara tung att öppna.




Handikapptoiletten har fällbart skötbord.

- Svängrumsytan utanför dörren är 1.65 x 2 meter.
- Dörrhandtag är placerat minst 0.3 meter från hörn eller annan avgränsning.
- Tröskel är 2 centimeter hög och har ingen avfasning.
- Golvyta på handikapptoilet är 1.60 x 1.67 meter.
- Det krävs flera handrörelser eller båda händerna för att låsa/låsa upp.
- Draghandtag på dörr saknas.
- Det finns 0.30 meter fri yta på höger sida om toalettstolen och 0.67 meter fri yta på vänster sida om toalettstolen sett framifrån.
- Två uppfällbara armstöd är placerade vid toalettstol på 0.8 meters höjd och med 0.7 meters bredd emellan armstödens centrum.
- Toalettpappershållare finns på annan plats än på armstödet, på höger sida sett framifrån och på ett avstånd av 0.30 meter.



TD-spindeln gör skillnad!

- Förtydligar förbättringsområden
- Visar enkelt avhjälpta hinder
- Tydliggör åtgärds punkter
- Förenklar kostnadsberäkningar
- Kan användas vid jämförelser
- Ger underlag för politiska beslut



Centralhuset

Kriterieurval: Alla
 Detaljnivå: Besvarade delavsnitt
 Åtgärdslista: Ja
 Datum: 2011-10-27

% = tillgängligt i %
 1 = tillgängligt
 0 = uppmärksamma
 x = obesvarat



Rapporten visar tillgänglighet för hela anläggningen baserat på uppgifter registrerade i TD (Tillgänglighetsdatabasen). TD grundas på EU:s handikappolitiska strategi, Svensk lagstiftning, Västra Götalandsregionens riktlinjer för fysisk tillgänglighet och är framtagen tillsammans med verksamheter och handikapprörelsen.



	%	Förklaring till åtgärd	Planerad åtgärd	Kostnad	Ansvarig
Centralhuset					
Handikapparkering, gångväg till entré och entré					
Handikapparkering					
073a Av- och på längd	1				
073b Av- och på avfasning (HIN)	1				
073c Av- o på lutning (HIN)	0	Boverkets skriver i sitt allmänna råd bl a att nivåskillnader vid hållplatser och biluppställningsplatser för handikappfordon och avfasningen bör, om plats finns, inte ha större lutning än 1:12 m (8%).			
073d På- och av bredd (HIN)	1				
073e Av- och på avfasning (HIN)	0	En oskyddad trafikant ska inte tvingas förflytta sig längre sträckor i trafiken för att komma upp på trottoaren. Avfasningen bör därför vara placerad bakom bilen inom den reserverade ytan.			
071 Tillgång (HIN)	1				
074 Avstånd HP-plats	0	Enligt lagen måste det finnas en av- och påstigningsplats eller handikapparkeringsplats inom 25 meters gångavstånd från en tillgänglig entré. Många personer klarar inte att gå 25 meter och därför rekommenderas ett avstånd på max 10 meter från entrén/informationsplatsen.			
075 Skylt	1				
076 Belysning (HIN)	1				

Utvecklingsprojekt 2010-2012

- Kvalitetssäkring
- Ny teknologi
- Förbättrat användargränssnitt
- Information presenterad efter olika behov
- Mänskliga rättighetsperspektiv

Förbättringar

- **TD 1.0**

- Är dörrhantaget placerat minst 0,3 meter från hörnet? JA
- Är rampens lutning som mest 8 %? JA

Varje anläggning kan endast jämföras mot en regel

Systemet är baserat på en uppsättning regelverk


- **TD 2.0**

- Dörrhandtagets placering? 0,38 meter från hörnet
- Rampens lutning? 0,45 %

Möjligt att jämföra anläggningar mot olika regler

Systemet omfattar flera regelverk

Regelverk för handikapptoaltdörr



Villkor för draghandtag

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://td.vgregion.se/sv/RuleSet/Rule/477>. The page displays a list of accessibility rules for door handles, each with a title, a target group, and a text field. The rules are:

- Draghandtag monterat på dörrens insida Ja**
Målgrupper: Svårt att röra sig
Texter: Inga texter
- Draghandtagets längd ≥ 60 Centimeter**
Målgrupper: Svårt att röra sig
Texter: Inga texter
- Draghandtagets höjd över golv $\geq 80, \leq 80$ Centimeter**
Målgrupper: Svårt att röra sig
Texter: Inga texter
- Centralt placerat draghandtag Ja**
Målgrupper: Svårt att röra sig
Texter: Inga texter
- Typ av draghandtag Vågrät**
Målgrupper: Svårt att röra sig
Texter: Inga texter

At the bottom of the list, there is a button labeled "Nytt villkor". On the right side of the page, there is a vertical button labeled "Tyck till". The browser's taskbar at the bottom shows the Start button, several open applications (including Google Chrome and Microsoft PowerPoint), and the system tray with the date and time (06:11).

Kontaktinformation

Marianne Salén

Samordnare funktionshinderfrågor
Enheten för Mänskliga Rättigheter

marianne.salen@vgregion.se

mer information:

www.t-d.se